

<h1>取扱説明書</h1>	ラック収納形 電力用トランスデューサ 17・RACK シリーズ
	<h2>周波数トランスデューサ</h2> 17HZ

◆◆◆◆◆

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

概要

主な機能と特長
 PTからの商用交流信号を入力して周波数の変化に比例した直流信号を出力 出力信号はコンピュータ入力に適した低リップル直流信号

アプリケーション例
 工場、ビル設備などの周波数管理 自家発電設備の周波数管理 UPS（無停電電源設備）の周波数管理


設置

設置には次のような場所をお選び下さい。
 屋内で、周囲温度が -5 ~ +55 の場所
 湿度が 40 ~ 85 %RH で、結露しない場所
 雨や水のかからない場所
 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所
 取付は、17・RACK 専用ネスト 17BX をお使い下さい。

接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

端子接続図



調整

弊社では入力に対して許容差内に調整して出荷しております。校正するときは次の要領で行って下さい。
 模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ZERO で出力を 0 % に合わせます。
 模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力を 100 % に合わせます。
 再び、模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。
 ゼロ出力がずれているときは、 ~ の操作を繰返して下さい。

点検

端子接続図に従って結線がされていますか。
 補助電源の電圧は正常ですか。
 ネスト（形式：17BX ）に正常な電圧が供給されていますか。また直流電源の場合、リップル含有率が 10 % p-p 以下のものを使用して下さい。
 入力信号は正常ですか。
 定格入力電圧の 85 ~ 120 % の範囲内であれば正常です。
 出力信号は正常ですか。
 負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器 <エム・レスタシリーズ> をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。