

# 仕様伺書

対象形式：R7C-RT4A

お客様記入		弊社記入	
形式		JOB No.	
貴社名		機番	
お名前		営業担当	
注番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定

## ■温度単位設定(個別)

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
入力0	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> K	°C	<input type="checkbox"/> 確認済
入力1	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> K	°C	<input type="checkbox"/> 確認済
入力2	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> K	°C	<input type="checkbox"/> 確認済
入力3	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> K	°C	<input type="checkbox"/> 確認済

## ■バーンアウト設定

項目名称	設定内容	標準設定値	設定確認
バーンアウト	<input type="checkbox"/> 上方 (110°C)	上方	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 下方 (-50°C)		

## ■伝送速度設定

項目名称	設定内容	標準設定値	設定確認
伝送速度	<input type="checkbox"/> 156kbps	156kbps	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 625kbps		
	<input type="checkbox"/> 2.5Mbps		
	<input type="checkbox"/> 5Mbps		
	<input type="checkbox"/> 10Mbps		

## ■局番設定

局番設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
1~64		0	<input type="checkbox"/> 確認済

### ■変換速度

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
変換速度	<input type="checkbox"/> 250ms	250ms	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 500ms		

### ■増設の有無

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
増設ユニット	<input type="checkbox"/> 増設無し	増設無し	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 接点入力 8点/16点		
	<input type="checkbox"/> 接点出力 8点/16点		

注) 本器は、標準設定で、入力信号を温度実量値×10倍の数値に変換します。

それ以外の数値に変換したい時のみ、下記の項目をご指定下さい。

- ・「変換データ設定」の「スケーリング値」を選択。
- ・「温度レンジ設定」にて、変換前の温度範囲を指定。
- ・「スケーリングデータ設定」にて、変換後の値の範囲を指定。

### ■変換データ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
入力0	<input type="checkbox"/> 実量値×10倍の整数	実量値×10倍の整数	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> スケーリング値		
入力1	<input type="checkbox"/> 実量値×10倍の整数	実量値×10倍の整数	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> スケーリング値		
入力2	<input type="checkbox"/> 実量値×10倍の整数	実量値×10倍の整数	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> スケーリング値		
入力3	<input type="checkbox"/> 実量値×10倍の整数	実量値×10倍の整数	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> スケーリング値		

### ■温度レンジ設定

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	設定確認
入力0	-40～+90℃ (234～363K)	～	<input type="checkbox"/> 確認済
入力1		～	<input type="checkbox"/> 確認済
入力2		～	<input type="checkbox"/> 確認済
入力3		～	<input type="checkbox"/> 確認済

### ■スケーリングデータ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
入力0	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力1	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力2	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力3	-32000 ～ 32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済