

仕様伺書

対象形式：R7E-DA16

| お客様記入 | | 弊社記入 | | 営業部門 | |
|-------|--|---------|--|------|----|
| 形 式 | | JOB No. | | 承認 | 作成 |
| 貴 社 名 | | 機 番 | | | |
| お 名 前 | | 営業担当 | | | |
| 注 番 | | | | | |

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

| 製造部門 | |
|------|----|
| 確認 | 設定 |
| | |
| 機番 | |

■Ethernet 通信設定

| 項目 | 設定可能範囲 | ご指定出荷時設定 | 標準設定値 | 設定確認 |
|----------|------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| IPアドレス | 各バイト 0~255 | | 192.168.0.1 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| サブネットマスク | | | 255.255.255.0 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| 無通信監視時間 | ソケット 1 | 0~32767 但し 1 = 0.1s | 1800 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| | ソケット 2 | | 1800 | |
| | ソケット 3 | | 1800 | |
| | ソケット 4 | | 1800 | |

■増設の有無

| 項目名称 | ご指定出荷時設定値 | 標準設定値 | 弊社記入欄 |
|--------|--------------------------------------|-------|------------------------------|
| 増設ユニット | <input type="checkbox"/> 増設無し | 増設無し | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| | <input type="checkbox"/> 接点入力 8点/16点 | | |
| | <input type="checkbox"/> 接点出力 8点/16点 | | |

■通信断時出力設定 *

| 項目名称 | 設定内容 | 標準設定値 | 弊社記入欄 |
|----------|---|-------|------------------------------|
| 通信断時出力設定 | <input type="checkbox"/> 出力保持（前回正常受信データを保持） | 出力保持 | <input type="checkbox"/> 確認済 |
| | <input type="checkbox"/> 出力クリア（出力を OFF） | | |

* 接点出力増設ユニットに適用されます。