

仕様伺書

対象形式：R7FN-YV2

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■出力レンジ設定(一括)

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
出力レンジ 設定(*1)	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> コンフィギュレータ設定		

*1、各チャンネルを個別で設定する場合、「コンフィギュレータ設定」を選択し、各チャンネルの出力レンジをご指定下さい。

■出力レンジ設定(個別)

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力0 (*2)	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
出力1 (*2)	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		

*2、未使用の場合、0 ～ 10V DC をご指定下さい。

■通信断時出力設定

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
通信断時出力設定	<input type="checkbox"/> 出力保持(前回正常受信データを保持)	出力保持	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 出力クリア(出力を-15%または約-11.5V DC に固定)		

■伝送速度設定

項目名称	設定内容	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 12Mbps	12Mbps	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 6Mbps		

■局番設定

局番設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
01H～3EH(16進数)		01H	<input type="checkbox"/> 確認済

■スケーリングデータ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定(ZERO～SPANに於いて、ZERO < SPAN)

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
出力0	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
出力1	-32000 ～ +32000	～	0 ～ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済