

# 仕様伺書

対象形式：R3-PT4

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定

## ■入力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	0% 入力値	100% 入力値	標準設定値	設定確認
入力信号 1	<input type="checkbox"/> 0~250V AC	0	250	0~250V AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 0~50V AC	0	50		
	<input type="checkbox"/> 入力範囲指定*				
	<input type="checkbox"/> 未使用	—	—		
入力信号 2	<input type="checkbox"/> 0~250V AC	0	250	0~250V AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 0~50V AC	0	50		
	<input type="checkbox"/> 入力範囲指定*				
	<input type="checkbox"/> 未使用	—	—		
入力信号 3	<input type="checkbox"/> 0~250V AC	0	250	0~250V AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 0~50V AC	0	50		
	<input type="checkbox"/> 入力範囲指定*				
	<input type="checkbox"/> 未使用	—	—		
入力信号 4	<input type="checkbox"/> 0~250V AC	0	250	0~250V AC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 0~50V AC	0	50		
	<input type="checkbox"/> 入力範囲指定*				
	<input type="checkbox"/> 未使用	—	—		

\* 0%入力値、100%入力値を、それぞれ、0~250V AC の範囲で指定

## ■変換速度設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
変換速度 ／変換精度	<input type="checkbox"/> 80ms/±0.5%	80ms/±0.5%	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 40ms/±0.5%		
	<input type="checkbox"/> 20ms/±1.0%		
	<input type="checkbox"/> 10ms/±2.0%		

## ■変換データ設定

各チャンネルのスケージング値を設定（ZERO～SPAN において、ZERO<SPAN）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
入力信号 1	-32000 ~ 32000	~	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 2	-32000 ~ 32000	~	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 3	-32000 ~ 32000	~	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力信号 4	-32000 ~ 32000	~	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済