

仕様伺書

対象機種：48N シリーズ デジタル表示付

(形式：48NDR, 48NDT, 48NDV, 48NDVA, 48NDVD)

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■警報出力設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
下下限設定	該当仕様 4点警報タイプ	-1999~9999 (ご指定いただいたデジタル表示範囲内でご指定下さい)		(ご指定いただいたデジタル表示範囲の10%になる値)	□ 確認済
下限設定	該当仕様 2点警報タイプ 4点警報タイプ	-1999~9999 (ご指定いただいたデジタル表示範囲内でご指定下さい)		(ご指定いただいたデジタル表示範囲の30%になる値)	
上限設定	該当仕様 4点警報タイプ 2点警報タイプ	-1999~9999 (ご指定いただいたデジタル表示範囲内でご指定下さい)		(ご指定いただいたデジタル表示範囲の70%になる値)	
上上限設定	該当仕様 4点警報タイプ	-1999~9999 (ご指定いただいたデジタル表示範囲内でご指定下さい)		(ご指定いただいたデジタル表示範囲の90%になる値)	

※必ず「2点警報：下限<上限」、「4点警報：下下限<下限<上限<上上限」となるよう、ご指定ください。

※警報点数が「警報なし（表示のみ）」の場合は指定不要です。

■カラー表示設定（バググラフ色切替位置：設定1、設定2）

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
設定1	該当仕様 警報なし（表示のみ）	-1999~9999 (ご指定いただいたデジタル表示範囲内でご指定下さい)		(ご指定いただいたデジタル表示範囲の30%になる値)	□ 確認済
設定2	該当仕様 警報なし（表示のみ）	-1999~9999 (ご指定いただいたデジタル表示範囲内でご指定下さい)		(ご指定いただいたデジタル表示範囲の70%になる値)	

※必ず「設定1<設定2」となるよう、ご指定ください。

※警報なしでも、バー表示色が単色（バー表示色コードがR, Y, G, B）の場合は指定不要です。

■警報出力設定 ONタイミングディレイ設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
下下限設定 ONタイミング ディレイ設定	該当仕様 4点警報タイプ	0~15（秒）		0 (ディレイ時間なし)	□ 確認済
下限設定 ONタイミング ディレイ設定	該当仕様 2点警報タイプ 4点警報タイプ	0~15（秒）		0 (ディレイ時間なし)	
上限設定 ONタイミング ディレイ設定	該当仕様 2点警報タイプ 4点警報タイプ	0~15（秒）		0 (ディレイ時間なし)	
上上限設定 ONタイミング ディレイ設定	該当仕様 4点警報タイプ	0~15（秒）		0 (ディレイ時間なし)	

■ サンプルングデータ 移動平均回数設定

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
サンプルングデータ 移動平均回数設定	1, 2, 4, 8, 16 (回)		4	<input type="checkbox"/> 確認済