





防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目14番26号 株式会社エム・システム技研		
製造者	大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目14番26号 株式会社エム・システム技研		
品名	指示計		
型式の名称	43AL1-B-8T00		
防爆構造の種類	耐圧防爆構造		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT6		
定格	電圧 DC48V 電流 DC4~20mA 周囲温度 -20℃~+60℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC21230 号		
有効期間	平成27年10月 7日 から 平成30年10月 6日まで		
	平成30年10月 7日 から 平成33年10月 6日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成27年10月 7日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

